

Informace k připojování domovních kanalizačních přípojek

Na základě zkušeností s připojováním domovních kanalizačních přípojek k veřejné kanalizační síti upozorňujeme občany, kteří se chystají připojit svou nemovitost, že je velice důležité:

1. V potrubí domovní přípojky před vlastním připojením **nesmí zůstat žádné zbytky stavebního materiálu (montážní pěny, odřezky plastů), kameny, beton a jiné nečistoty**, které by mohly způsobit nefunkčnost podtlakového ventilu již při prvním spuštění.
2. Podle obecně platných technických podmínek musí být součástí stavby jakékoliv přípojky zajištění vyčištění připojovaného potrubí a zkouška těsnosti a průchodnosti potrubí.
3. **Nezapomeňte, že součástí přípojky musí být přívzdušnění**, provedené dle projektové dokumentace.
4. V žádném případě **nepřipojujte domovní přípojku, dokud nemáte ověřeno, že je sběrná šachta vstrojena podtlakovým ventilem** a modulem monitorovacího systému.

Pokud bude zjištěno poškození ventilu vlivem nečistot v potrubí přípojky, bude provozovatel řešit opravu na náklady vlastníka přípojky.

Dojde-li k zaplavení potrubí splašky připojením přípojky před vstrojením sběrné šachty podtlakovým ventilem a tím znemožnění jejího vstrojení, provede provozovatel vyčištění a propláchnutí systému rovněž na náklady vlastníka předčasně připojené přípojky.

Stav vstrojování a připojování sledujte v mapovém portálu <https://www.gobec.cz/belotin> a na stránkách obce <https://www.belotin.cz> v části Připojování domovních kanalizačních přípojek.

Význam barevného rozlišení stavu přípojek je uveden v legendě.